

Łódź, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: **ZPI/2021/I-RPO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” prowadzonego w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Szanowni Państwo,

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, mając na uwadze art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 02 kwietnia 2021r.:

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

1. Czy osprzęt taki jak np. gniazda LAN, ROP-y SSP, przyciski oddymiania, pożarowe (czerwone) puszkę łączeniowe mogą być montowane natynkowo czy trzeba przewidzieć wykuwanie/wiercenie podłoża pod ich instalację w puszkach wtynkowych?

Odpowiedź: Zamawiający proponuje, aby na salach wystawowych przewidzieć puszkę wtynkowe, natomiast w innych pomieszczeniach w/w osprzęt może być montowany natynkowo.

2. Czy wymagane zapewnienie serwisu przez okres 5 lat od zakończenia robót budowlanych obejmować ma okresowe przeglądy konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania, klimatyzacji i wentylacji itp oraz czy wymiana, w tym okresie, elementów zużywających się w drodze normalnej eksploatacji, takich jak np. akumulatory, filtry itp, ma zostać uwzględniona w kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga okresowych przeglądów konserwacyjnych w/w systemów przez okres 5 lat od zakończenia robót budowlanych

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi
DYREKTOR
Jacek Wawrzynkiewicz