

Łódź, dnia 22 września 2022 r.

Znak sprawy: ZPIV/2022/II-RPO

Dotyczy: postępowania pn. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13”

Szanowni Państwo,
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, mając na uwadze art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21 września 2022r.:

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza zmianę wysokości nadszybia windowego na 3000 mm (w projekcie jest 2600 mm)? W projekcie zaproponowano parametry windy które wskazują na jednego producenta – większość producentów wind wymaga nadszybia w wysokości 3000 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rozeznaniem Zamawiającego taką wysokość nadszybia może wykonać wielu producentów, wiąże się to z odstępstwami. Wskazana wysokość uwarunkowana jest jedynie charakterystyką architektoniczną budynku. Nadszybie o wys. 3000 mm nie zmieści się w istniejącym budynku, zaproponowane rozwiązanie w projekcie zapewni nie naruszenie konstrukcji istniejącego stropodachu. Projekt nie przewiduje konieczności przebudowy dachu. Zamawiający dopuści każdą wysokość nadszybia zaproponowaną przez dowolnego producenta o ile nie spowoduje zmiany geometrii dachu.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi
DYREKTOR
Jacek Wierzyński

MUZEUM
TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
w Łodzi
90-706 Łódź, ul. Gdańska 13
tel. 42 620 05 77
fax 42 620 05 98
IP 727-10-45-107 REG.000277799